

一体式温控器
(DCD76xx 系列)
使用说明书

V1.00

在使用一体式温控器的过程中，如果您遇到任何困难或技术问题，请及时向我们询问，我们会给您最满意的最及时的技术支持。同时欢迎您多提宝贵意见。

深圳思大温控 精准控温

地址：深圳市龙岗区天安数码城创业园1号厂房404


电话：18818860530

网址：www.lwswk.com

著作权声明

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经深圳思大温控 精准控温的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对说明书和部分内容进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用。

商标声明

为深圳思大温控 精准控温的注册商标。本说明书若提及的其他商标均归属于各自所属机构，深圳思大公司对此类商标不享有任何权利。

注意

由于设备版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。本说明书内部仅作为给使用用户参考指导说明，版本更新恕不另行通知。

适用范围

本使用说明书适用于一体式温控器（DCD76xx）系列产品使用。

目录

| | |
|------------------------|-----------|
| 前言 | 5 |
| 1 设备功能介绍 | 6 |
| 1.1 设备概述 | 6 |
| 1.2 型号说明 | 7 |
| 1.3 设备特点 | 8 |
| 1.3.1 工业级设计 | 8 |
| 1.3.2 可靠稳定性 | 8 |
| 1.3.3 产品易用性 | 8 |
| 1.3.4 产品特点 | 9 |
| 1.4 温控器参数 | 10 |
| 2 设备安装与连接 | 11 |
| 2.1 设备外观尺寸 | 11 |
| 2.1.1 温控器外观尺寸 | 11 |
| 2.2 设备安装 | 13 |
| 2.2.1 安装要求 | 13 |
| 2.2.2 接线要求 | 13 |
| 2.3 设备接口功能 | 15 |
| 2.3.1 温控器接口功能 | 15 |
| 2.3.2 电源和 485 接线 | 18 |
| 2.3.3 采集通道接线 | 20 |
| 2.3.4 输出通道接线 | 22 |
| 2.3.4 拨码开关定义 | 24 |
| 3 设备应用与调试 | 26 |
| 3.1 设备调试连接 | 26 |
| 3.2 上位机软件(TSC)使用 | 27 |
| 3.2.1 软件界面 | 27 |
| 3.2.2 软件功能介绍 | 27 |
| 4 常见故障 | 29 |
| 5 保养维护 | 30 |
| 6 安全要求 | 30 |

前言

公司简介

深圳思大是一家专注于工业温控、自动化控制与信息化系统集成的高新技术企业，致力于为光电制造、半导体、热工装备、新能源、橡塑及科研院校等行业提供精准温度控制、环境监测与工业数据互联解决方案。

公司以“智慧温控，让工业更高效、更安全”为使命，为客户提供具备高精度采集与智能控制算法的系列温控产品，包括组合式温控器、TEC温控器、一体式温控器、功率调节器、I/O采集模块、协议网关与上位机软件平台。

设备型号

| 设备名称 | 型号 | 备注 |
|--------|---------|---------|
| 一体式温控器 | DCD76xx | NTC 热电阻 |

适用对象

本文适用读者：

研发工程师、技术支持工程师、终端用户

内容简介

本文档对一体式温控器的使用进行了以下描述。

| 章节 | 内容 | 备注 |
|-----------|-----------------|----|
| 1 设备功能介绍 | 介绍设备整体功能性能指标参数 | |
| 2 设备安装与连接 | 介绍设备安装与接线标识 | |
| 3 设备应用与调试 | 介绍设备应用组网与调试设备 | |
| 4 常见故障 | 介绍设备常见的故障与排除 | |
| 5 保养维护 | 介绍设备的保养维护 | |
| 6 安全要求 | 介绍设备应用时需注意的安全提示 | |

1 设备功能介绍

关于本章

| 章节 | 内容 | 备注 |
|-----------|---------------|----|
| 1.1 设备概述 | 介绍设备基本信息 | |
| 1.2 型号说明 | 介绍设备型号及组合使用说明 | |
| 1.3 设备特点 | 介绍设备的基本功能特点 | |
| 1.4 温控器参数 | 介绍设备详细参数 | |

1.1 设备概述

一体式温控器是一款集成 NTC 温度采集及控温输出的采集控温设备，可以独立工作，无需外接采集器。温控器根据采集到的温度值 PV 和设定值 SV，自行计算 PID 输出比例值，可以通过不同的输出方式控制加热功率器件，达到温度控制的目的。设备提供 1 路上行 RS485 接口连接上位机，最大支持 16 台设备 485 总线使用，设备使用标准 Modbus RTU 协议通讯。


设备具有控温精准、稳定性好、抗干扰性强和多级超温防护等特点。系统自带超温告警时停止输出，控制温度超上限告警时关闭输出等功能，可有效保护被控物品安全性。

1.2 型号说明

一体式温控器（DCD76xx）系列 2 款不同外形产品包括 6 个型号，产品外观如下所示：


01

一体式温控器



（导轨安装款）

02



（导轨或螺丝安装款）

设备型号表:

| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
|----|------------|---------|--|
| 1 | 一体式 温控器 | DCD7604 | 4 路 NTC 热电阻温度采集, 4 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨安装 |
| 2 | | DCD7608 | 8 路 NTC 热电阻温度采集, 8 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨安装 |
| 3 | | DCD7612 | 12 路 NTC 热电阻温度采集, 12 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨安装 |
| 4 | | DCD7616 | 16 路 NTC 热电阻温度采集, 16 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨安装 |
| 5 | 一体式 | DCD7620 | 20 路 NTC 热电阻温度采集, 20 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨或螺丝安装 |
| 6 | 温控器 | DCD7624 | 24 路 NTC 热电阻温度采集, 24 路 PNP/NPN 控制输出, DIN35 导轨或螺丝安装 |

1.3 设备特点

1.3.1 工业级设计

- 采用高性能工业级 32 位处理器
- 支持-20~85℃长期稳定工作
- 耐高温阻燃 PC 外壳

1.3.2 可靠稳定性

- 带看门狗设计, 保证系统长期稳定运行
- 采用完善的防护机制, 保证设备稳定性
- 电源和 RS485 接口内置浪涌和静电保护
- 输入电源接口防反接保护
- DO 输出带短路保护功能

1.3.3 产品易用性

- 设备支持标准 DIN35 导轨或螺丝固定安装
- 设备使用工业级弹簧式接线端子, 施工方便
- 支持即插即用, 无须复杂配置
- 通讯使用标准 Modbus-RTU 协议
- 前置 TYPE-C 调试接口, 方便调试
- 支持上位机软件(TSC)配置管理

1.3.4 产品特点

- 支持最大 24 路 NTC 热电阻温度采集和 24 路控制输出（DO 输出支持 NPN 或 PNP 可配置）
- 支持 Modbus RTU 标准协议，支持 01、03、05、06、15、16 功能码
- 温控器支持 RS485 总线使用（最大 16 台），通讯 RS485 接口光电隔离
- 温控器支持标准 DIN35 导轨便捷安装，外观体积小，占用空间小
- 温控器开放的 PID 参数设置，支持每路独立 PID
- 温控器具有多重超温保护机制
- 控温精度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度采集精度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，分辨率 0.01°C

1.4 温控器参数

一体式温控器（DCD76xx）系列有 2 款外形产品 6 种型号分别为：DCD7604、DCD7608、DCD7612、DCD7616、DCD7620 和 DCD7624；温控器详细参数信息如下。

| DCD76xx 温控器技术参数 | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---------|---------|------------------|---------|-------|
| 项目 | DCD7604 | DCD7608 | DCD7612 | DCD7616 | DCD7620 | DCD7624 | |
| 设备供电 | 接线方式 | 2P-3.50 接线端子 | | | 2P-5.0 接线端子 | | |
| | 工作电压 | 24VDC (12~36V) | | | | | |
| | 模块功耗 | ≤1.5W | | | | | |
| | 电源防护 | 浪涌保护、静电保护、反接保护 | | | | | |
| 设备通讯 | 接线方式 | 2P-3.50 接线端子 | | | 2P-5.0 接线端子 | | |
| | 串口数量 | 1 路 | | | | | |
| | 通讯协议 | 标准 Modbus-RTU 协议，支持 01、03、05、06、15、16 功能码 | | | | | |
| | 通讯方式 | 支持 RS485 总线使用 (0x01~0x10) | | | | | |
| | 串口参数 | 波特率：9600、19200、38400(默认)和 115200 校验位：无，数据位：8，停止位：1 | | | | | |
| | 传输距离 | ≤1000m | | | | | |
| | 隔离方式 | 光电隔离 | | | | | |
| 采集通道 | 串口防护 | 浪涌保护、静电保护 | | | | | |
| | 接线方式 | 2P-3.50 接线端子 | | | 2P-3.81 接线端子 | | |
| | 传感器类型 | NTC 热电阻，默认：NTC100K/B3950, 其它型号可配置 | | | | | |
| | 采集通道数 | 4 通道 | 8 通道 | 12 通道 | 16 通道 | 20 通道 | 24 通道 |
| | 采样周期 | ≤100ms | | | | | |
| | 测温范围 | 0~150℃ | | | | | |
| 输出通道 | 分辨率 | 0.1℃或 0.01℃可设置，默认：0.01 | | | | | |
| | 接线方式 | 3.81 接线端子，（每通道占用 1P） | | | | | |
| | 输出通道数 | 4 通道 | 8 通道 | 12 通道 | 16 通道 | 20 通道 | 24 通道 |
| | 输出类型 | NPN 型/PNP 型，默认：PNP | | | | | |
| | 驱动电流 | ≤60mA/通道 | | | | | |
| 结构特点 | 输出防护 | 短路保护，静电保护 | | | | | |
| | 外壳材质 | 耐高温阻燃 PC | | | | | |
| | 安装方式 | 标准 DIN35 导轨安装 | | | 导轨或螺丝固定安装 | | |
| 使用环境 | 产品尺寸 | 100mm*37.5mm*70.95mm | | | 100*128.4*28.3mm | | |
| | 工作温度 | -20~85℃ | | | | | |
| | 存储温度 | -20~105℃ | | | | | |
| | 工作湿度 | 10~95%（无凝露） | | | | | |

2 设备安装与连接

关于本章

| 章节 | 内容 | 备注 |
|------------|---------------|----|
| 2.1 设备外观尺寸 | 介绍设备的外观尺寸 | |
| 2.2 设备安装 | 介绍设备安装步骤及注意事项 | |
| 2.3 设备接口功能 | 介绍设备各接口功能说明 | |


注意:

一体式温控器必须正确安装方可达到设计的功能，安装前务必认真阅读使用说明书后再进行操作，如有问题请与我司联系。

2.1 设备外观尺寸


2.1.1 温控器外观尺寸

一体式温控器(DCD76xx) 系列 2 款不同外形设备，外观尺寸详细如下图所示：



注：上图示（DCD7604、DCD7608、DCD7612 和 DCD7616）外观尺寸，区别仅通道数量不同。

02



注：上图示（DCD7620 和 DCD7624）外观尺寸，区别仅通道数量不同。

2.2 设备安装

2.2.1 安装要求

1、安装注意事项

一体式温控器(DCD76xx)使用标准 DIN35 导轨便捷安装，设备只能安装在带导轨的电器柜内，需保持安装环境通风干燥。设备安装在电器柜时还需要将导轨保持良好的接地，且温控器正面板接地端子(PE)同样需保持良好的接地。


一体式温控器设备为精密电子设备请勿将设备安装在强电磁干扰、潮湿或易燃易爆环境中，以免发生不必要的故障或意外。

2、安装空间要求

安装或拆卸温控器设备时，需要保留最小操作间隙，左右至少保留 20mm，上下至少保留 30mm 操作空间。

2.2.2 接线要求

一体式温控器(DCD76xx)设备输入和输出端子均使用3.50~5.0大小接线端子。要求接入端子的导线截面积为0.2~1.5mm²。拨开导线绝缘层直接接入端子使用或管形冷压端子压接使用。推荐使用管形冷压端子接线，详细如下图所示：



1、管形冷压端子规格：

| 导线截面 国标 mm ² | 端子尺寸 (-表示没有特殊要求) | | | | |
|----------------------------|------------------|---|--------|--------|---|
| | F | L | W | D | C |
| 0.2~1.5 | 10.0mm | - | ≤3.5mm | ≤1.5mm | - |

2、压线步骤：


使用专用压线钳(六边型)压接，操作步骤如下图所示：

注：1) 使用拔线钳将导线一端拨开 10mm 长度；

2) 将已拨开导线端套入冷压端子；

3) 使用压线钳将端子压紧即可；


4) 检查已压好线端子不松动不断裂。




2.3 设备接口功能

2.3.1 温控器接口功能

1、一体式温控器(DCD76xx)系列 2 款不同外形设备，其接口功能详细如下列图所示：



注： 以上描述包括（DCD7604、DCD7608、DCD7612 和 DCD7616），区别仅为通道数量不同。



注： 以上描述包括（DCD7620 和 DCD7624），区别仅为通道数量不同。

2、温控器 (01) 接口定义与说明:


| 编号 | 定义 | 说明 |
|----|-----------|---|
| 01 | 面板和指示灯 | PWR(红): 电源指示灯, 设备上电时常亮 RUN(绿/红): 状态指示灯, 正常时绿灯闪烁, 告警时红灯闪烁 RX(绿): 设备接收数据时闪亮 TX(黄): 设备发送数据时闪烁 型号: DCD76xx (xx 表示通道数) |
| 02 | 采集通道端子 | 温度采集 2 组 16 位 3.50 弹簧式接线端子 (参考 2.2.3) 支持 4 路/8 路/12 路/16 路 NTC 热电阻温度采集 |
| 03 | 输出通道端子 | 控制输出 2 组 10 位 3.50 弹簧式接线端子 (参考 2.2.4) 支持 4 路/8 路/12 路/16 路 PNP/NPN 输出 |
| 04 | 485 和电源端子 | 6 位 3.50 弹簧式接线端子(参考 2.2.2) A+/B-: 上行 485 接口 V+/V-: 24VDC (12~36V) NC/PE: NC 保留/PE 接地端 (连接大地) |
| 05 | 导轨安装卡扣 | 标准 DIN35 导轨安装固定卡扣 |
| 06 | 调试接口 | USB: TYPE-C 调试接口(默认 921600, N, 8, 1) |
| 07 | 拨码开关 | 4 位拨码开关, 设备站号地址设置 (地址 1~16) |
| 08 | 固件升级接口 | Mini USB 接口, 用于固件升级 |
| 09 | 标签信息铭牌 | 打印设备基础信息, 如型号、供电、工作温度等 |
| 10 | 设备安装卡位 | 设备背面标准 DIN35 导轨安装卡位 |

3、温控器 (02) 接口定义与说明:

| 编号 | 定义 | 说明 |
|----|-----------|--|
| 01 | 面板和指示灯 | PWR(红): 电源指示灯, 设备上电时常亮 RUN(绿): 状态指示灯, 正常时绿灯闪烁 RX(绿): 设备接收数据时闪亮 TX(黄): 设备发送数据时闪烁 型号: DCD76xx (xx 表示通道数) 2 位数码管: 显示告警信息 |
| 02 | 采集通道端子 | 温度采集使用 3.81 接线端子 (参考 2.2.3) 支持 20 路/24 路 NTC 热电阻温度采集 |
| 03 | 输出通道端子 | 控制输出使用 3.81 弹簧式接线端子 (参考 2.2.4) 支持 20 路/24 路 PNP/NPN 输出 |
| 04 | 485 和电源端子 | 4 位 5.0 接线端子 (参考 2.2.2) A/B: 上行 485 接口 V+/V-: 24VDC (12~36V) PE: PE 接地端 (连接大地) |
| 05 | 导轨安装卡扣 | 标准 DIN35 导轨安装固定卡扣 |
| 06 | 调试接口 | USB: TYPE-C 调试接口 (默认 921600, N, 8, 1) |
| 07 | 拨码开关 | 4 位拨码开关, 设备站号地址设置 (地址 1~16) |
| 08 | 固件升级接口 | Mini USB 接口, 用于固件升级 |
| 09 | 标签信息铭牌 | 打印设备基础信息, 如型号、供电、工作温度等 |
| 10 | 设备安装卡位 | 设备背面标准 DIN35 导轨安装卡位 |
| 11 | 螺丝安装孔 | 固定安装螺丝孔位 ($\Phi=4.2\text{mm} \times 4$ /建议使用螺丝长度 $> 15\text{mm}$) |

2.3.2 电源和 485 接线


1、温控器（DCD76xx）上的 6P 插拔式 3.50 弹簧端子，包括了设备的上行 RS485 通讯和设备电源输出接口，接线方式如下图所示：



电源和 485 接口端子定义说明：

| 编号 | 定义 | 说明 |
|----|----|--------------------------|
| 1 | A+ | 上行 RS485 接线端，连接上位机或我司温控器 |
| | B- | |
| 2 | V+ | 24VDC 电源输入正极 |
| | V- | 24VDC 电源输入负极 |
| 3 | NC | 保留(无需连接) |
| | PE | 连接大地 |

2、温控器 (DCD76xx) 上的 4P 插拔式 5.0 接线端子，包括了设备的上行 RS485 通讯和设备电源输出接口，接线方式如下图所示：




电源和 485 接口端子定义说明：

| 编号 | 标识 | 说明 |
|----|----|--------------------------|
| 1 | A | 上行 RS485 接线端，连接上位机或我司温控器 |
| | B | |
| 2 | V+ | 24VDC 电源输入正极 |
| | V- | 24VDC 电源输入负极 |
| 3 | PE | 连接大地 |


2.2.3 采集通道接线

1、一体式温控器(DCD76xx)采集通道使用双排 3.50 弹簧式端子接线，支持 2 线制 NTC 传感器接入，详细如下图所示：




- 注：1、温控器温度采集通道支持 NTC 类传感器接入。
- 2、连接传感器时注意设备配置需要和传感器类型一至。
- 3、用户以实际设备型号通道数量正确连接。

2、一体式温控器 (DCD76xx) 采集通道使用 3.81 端子接线，支持 2 线制 NTC 传感器接入，详细如下图
所示：




01



- 注：1、温控器温度采集通道支持 NTC 类传感器接入。
2、连接传感器时注意设备配置需要和传感器类型一至。
3、用户以实际设备型号通道数量正确连接。

2.3.4 输出通道接线

1、一体式温控器(DCD76xx)输出通道使用双排 3.50 弹簧式端子接线，支持 PNP 和 NPN 输出，详细接线方式如下图所示：




注：1、温控器控制输出支持 PNP 或 NPN 型，用户根据不同应用正确连接。

2、用户以实际设备型号通道数量正确连接。

2、一体式温控器(DCD76xx)输出通道使用 3.81 端子接线，支持 PNP 和 NPN 输出，详细接线方式如下图所示：

02


输出通道接线



- 注：1、温控器控制输出支持 PNP 或 NPN 型，用户根据不同应用正确连接。
 2、用户以实际设备型号通道数量正确连接。

2.3.4 拨码开关定义

一体式温控器(DCD76xx)系列 2 款不同外形设备均通过设备上的一个 4 位拨码开关设置上行通讯站号地址，详细如下图所示：



注：如上图拨码 1 至 4 均拨码都拨到 OFF 位置，485 通讯地址为：0x01。

RS485 通讯站号地址定义（设置拨码地址后需要重启设备生效）：

| RS485 通讯站号地址 | | | | | |
|---------------|----------------|---|---|---|------|
| ON=1 OFF=0 | 4 位拨码 (16 个地址) | | | | 地址 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x01 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x02 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x03 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x04 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x05 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x06 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x08 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x09 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0A |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0B |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0C |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x0D |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x0E |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x0F |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x10 |


3 设备应用与调试

关于本章

| 章节 | 内容 | 备注 |
|------------------|---------------|----|
| 3.1 设备调试连接 | 介绍设备的调试连接方法 | |
| 3.2 上位机软件(TSC)使用 | 介绍上位机软件配置详细方法 | |

3.1 设备调试连接

设备在出厂时为默认参数配置，现场使用时需使用《温控系统配置工具（TSC）》按项目应用的实际要求进行简单配置即可正常使用。按以下连接方式与上位机连接（电脑连接设备 TYPE-C 接口，默认通讯参数：**921600,N,8,1**），详细如下图所示：



注：1) 电脑直连温控器调试时按上图方式正确连接。

2) 需要进行数据通讯时请参照我司提供的温控设备通讯协议进行调试。

3.2 上位机软件(TSC)使用


3.2.1 软件界面

一体式温控器(DCD76xx)支持使用桌面端《温控系统配置工具(TSC)》进行配置管理。双击【TSC.exe】打开配置软件，连接设备后首页显示如下所示：



3.2.2 软件功能介绍

1、TSC 工具功能分区，如下图所示：



2、TSC 工具各功能区说明：

| 编号 | 定义 | 说明 |
|----|------|---|
| 01 | 通讯连接 | 配置连接设备的通讯参数： 串口号：选择当前连接设备的正确 COM 口号 波特率：9600~921600（温控器通过 TYPE-C 连接时固定选择 921600；通过 485 上行口连接时选择 9600、19200、38400 或 115200） 数据位：8 位, 停止位：1 位, 校验位：无校验 打开/关闭：操作按钮 状态：已打开/已关闭，表示连接串口工作状态 |
| 02 | 设备列表 | 搜索设备后显示接入设备列表信息： 搜索设备：搜索接入的设备 清空列表：清空列表显示的设备 列表窗口：显示搜索到的设备型号及站号地址（地址以十六进制格式显示） 选中设备：点击搜索出来的任意设备时在工具软件右侧显示设备信息 |
| 03 | 快捷功能 | <input checked="" type="checkbox"/> 导出配置：导出设备的配置文件 .cfg（可用于导入到其它同型号设备使用） <input type="checkbox"/> 指令下发：调试应用窗口，需要调试时使用 <input type="checkbox"/> 主机温度采集板：当前设备型号不支持 <input checked="" type="checkbox"/> 重启设备：重启当前接入设备 <input checked="" type="checkbox"/> 恢复出厂设置：将当前接入设备恢复至出厂时默认配置 切换：设备配置/寄存器映射，切换配置窗口界面 |
| 04 | 导入配置 | 用于设备配置文件的导入（实际应用时只需配置好 1 台设备将配置文件导出，即可用此文件导入应用到同型号的其它设备）： 文件：点击[浏览文件]按钮选择 .cfg 文件所在路径 进度：点击[导入]按钮显示导入进度百分比 |
| 05 | 升级固件 | 用于设备固件更新： 文件：点击[浏览文件]按钮选择 .bin 文件所在路径 进度：点击[升级]按钮显示升级更新进度百分比 中止：升级过程中点击后取消此次固件升级操作 |
| 06 | 应用配置 | 设备基本属性参数配置区域： 用于配置采集以及输出类型的参数 |
| 07 | 温度采集 | 此区域可以采集设备温度通道值 |

4 常见故障

设备在使用的过程中，可能会出现某些故障，用户可以根据以下所列的故障现象及排除方法处理，恢复设备正常工作。如果仍解决不了问题，请与本公司联系。

电源故障

故障现象：上电后，面板指示灯全不亮。

排除方法：

- 1、检查电源接线是否连接与端子接触良好。
- 2、检查电源线正负极是否接反。
- 3、使用万用表测量输入电压是否在规定电压范围（12~36VDC）。

通讯故障

故障现象：RS485 通讯失败

排除方法：

- 1、检查设备参数配置是否正确。
- 2、检查设备面板指示灯显示是否正确。
- 3、检查通讯接线是否正确，保证接线正确后，检查通信参数是否配置正确。
- 4、检查 485 拨码开关地址是否与上位机通讯地址一至。

采集温度异常

故障现象：采集温度异常

排除方法：

- 1、检查温度传感器接线是否正确。
- 2、检测接线端子是否压紧不松动。
- 3、检查温度传感器与被测物件接触是否良好。
- 4、检查接入温度传感器型号与设备配置型号是否一至。
- 5、检查上位机读取的寄存器地址及读取数量是否正确。

5 保养维护

设备需维护时应先断开电源。设备平时处于正常工作状态时，不需要经常性维护和保养。只需每12个月检查一次设备状态及连线端子接口是否松脱，并使用干燥软毛扫清理设备表面灰尘。长期放置不使用时，应断开设备的电源。不要放置在温度过冷或过热及湿度较大的地方。

6 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有我公司授权的技术人员方可进行维修。

使用适当的电源。

仔细核对设备的输入电源类型、电压值及和连接正负极性。

正确的连接和断开。

当设备正处于上电工作状态时，请勿随意断开数据通讯线缆。

设备接地。

为了防止电击，外壳接地线必须与大地相连，在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本设备已正确接地，接地线电阻应小于 $1\ \Omega$ 。

正确的连接。

用户在连接使用时请使用出厂配备的辅配件。如用户做特殊连接时请注意接口标识。

避免接触裸露电路。

设备带电时，请勿触摸裸露的接点和部件。

在有可疑的故障时，请勿操作。

如怀疑本产品有损坏，请让我公司授权的维修人员检修。

提供良好的通风环境。

小心轻放本机避免强烈碰撞、震动等，避免安装在会剧烈震动的场所。

切勿湿手触摸电源开关和本设备。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持设备表面清洁和干燥。

